



日本水道協会認証登録品

マイサマ

水 栓 柱
ライニング鋼管VA使用
コア入り継手使用


Lot

銘 板

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	P V C	1	みかげ
2	外筒キャップA	P V C	1	みかげ
3	外筒キャップB	P V C	1	みかげ
4	内 筒	ライニング鋼管	1	SGP-VA
5	エ ル ボ	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
6	エルボ 支 え	P V C	1	
7	ポリキャップ	P E	1	
8	保 温 材	硬質発泡ウレタン	—	
9	銘 板	テトロン	1	
10	内 筒 支 え	P E	1	

備 考

- 1) 内筒は、JWWA K 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とする。
- 2) エルボと鋼管の接合部には、シールテープを使用する。
- 3) エルボのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRp1/2とする。
- 4) 管端面のねじは、JIS B 0203 管用テーパねじR1/2とする。



		Mコード	14851N
品名	水 栓 柱	型式 (略号)	6A×900ミカゲNスイ □70 6A型 13mm みかげ
前澤化成工業株式会社		図番	08030055