

## ヘアートラップ機種選定

前澤化成工業株式会社

### 1. 機種選定について

実容量別に、Z-50ATH 実容量50L

Z-100ATH 実容量100L

選定は、ヘアートラップへの1分間の最大流入流量が  
実容量の75%になるような機種を目安に選定します。

※1分間の最大流入流量＝該当排水器具1台の1分間あたりの排水量×排水器具数

ここで、標準的な排水器具数1台あたりの排水量 15ℓ/分とする。

よって、Z-50ATH 1分間の最大流入流量 37.5ℓ

接続する排水器具数は最大で2台以下にしてください。

Z-100ATH 1分間の最大流入流量 75.0ℓ

接続する排水器具数は最大で5台以下にしてください。

### 2. 維持管理について

使用状況に合わせて沈殿物の除去、ろ材の清掃(ひどい時は交換)を行ってください。

ろ材が目づまりした状態で使用し続けると、オーバーフロー致します。

ご注意をお願いします。