






日本水道協会認証登録品

マイサマ

水 栓 柱
塩化ビニル管使用

Lot

銘 板



番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	SUS304	1	表面ヘアライン仕上
2	外筒キャップ	SUS316	2	表面ヘアライン仕上
3	内 筒	P V C	1	VP-20
4	水栓エルボA	P V C	1	
5	水栓エルボB	P V C	1	
6	エルボ支え	P V C	2	
7	保 温 材	硬質発泡ウレタン	—	
8	銘 板	テトロン	1	

備 考

- 1) 内筒は、JIS K 6742 水道用硬質塩化ビニル管とする。
- 2) 水栓エルボA・Bは、JIS K 6743 水道用硬質塩化ビニル管継手に準ずる
- 3) 水栓エルボAのねじは、JIS B 0203管用テーパねじRp1/2とする。
- 4) 水栓エルボBのねじは、JIS B 0203管用テーパねじRp3/4とする。

		Mコード (製品コード)		—
品 名	水 栓 柱	型 式 (略号)	1SX900-20×13スイ □75 1S型 20×13mm	
前澤化成工業株式会社		図 番	0 8 0 5 0 0 3 2	