






日本水道協会認証登録品

マイサマ

水 栓 柱
ライニング鋼管VA使用
コア入継手使用
Lot

銘 板



番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	P V C	1	
2	外筒キャップ	P V C	2	
3	内 筒	ライニング鋼管	1	SGP-VA
4	エ ル ボ A	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
5	エ ル ボ B	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
6	エルボ 支 え	P V C	2	
7	保 温 材	硬質発泡ウレタン	—	
8	銘 板	テトロン	1	

備 考

- 1) 内筒は、JWWA K 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とする。
- 2) エルボと鋼管の接合部には、水道用液状シール剤 JWWA K 146 を使用。
- 3) エルボAのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRp1/2とする。
- 4) エルボBのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRc1/2とする。

		Mコード (製品コード)	14843N
品 名	水 栓 柱	型 式 (略号)	61A×1200Nスイ □70 61A型 13mm
前澤化成工業株式会社		図 番	08031031