



番号	部品名称	材質	数量	備考
1	ボックス本体	P V C	1	
2	固定枠	P V C	1	
3	蓋	P V C	1	
4	吸気弁部	P V C	1	
5	シールパッキン	E P D M	1	
6	ホースパッキン	E P D M	4	長さ60±5(コーティング品)
7	ホース固定リング	P P	2	
8	専用ホース	P F S - 2 8	1	有効長さ2000L
9	ストッパー	P P	1	
10	蓋止めビス	S U S 3 0 4	2	寸法幅3.5×30L 鋼鉄
11	通気管分岐部(専用継手)	P V C	1	

- ④吸気弁部は、ストッパーを取り外す事で取り外し可能です。
- ③蓋は、「こじり穴」にマイナスドライバーを差し込む事で、取り外し可能です。
- ③通気管分岐部(専用継手)は、360度回転可能です。
- ④壁材の裁断寸法は、80mm×50mm(縦×横)として下さい。
- ⑤専用継手は、「呼び径40の接着受口」に適合します。

※施工時の注意点

- ①専用ホースに途中に「たるみ」など出来ないように設置して下さい。
- ②接着作業の際に、専用継手の可動部に「接着剤が付着しないように」ご注意ください。
- ③ボックス内にごみ、ほこり、石膏ボードのカスが残り、吸気弁の気密性能が低下し、臭気漏れにいたる恐れがあります。吸気弁施工後、必ず清掃をお願いします。
- ④専用ホースの挿入がきつい場合は、付属の「滑材」をご使用下さい。

		Mコード	70719
品名	スリム吸気弁	型式(略号)	HBVU25×40セット
前澤化成工業株式会社		図番	04090254