



番号	部品名称	材質	数量	備考
1	ボックス本体	PVC	1	
2	固定枠	PVC	1	
3	蓋	PVC	1	
4	吸気弁部	PVC	1	
5	シールパッキン	EPDM	1	
6	ホースパッキン	EPDM	4	長さ60±5(コティング品)
7	ホース固定リング	PP	2	
8	専用ホース	PFS-28	1	有効長さ2000L
9	ストッパー	PP	1	
10	蓋止めビス	SUS304	2	寸法1×3.5×30L 鋼鉄
11	通気管分岐部(専用継手)	PVC	1	
12	エルボパッキン	EPDM	1	

- 1) ④吸気弁部は、ストッパーを取り外す事で取り外し可能です。
- 2) ⑩蓋は、「こじり穴」にマイナスドライバーを差し込む事で、取り外し可能です。
- 3) 通気管分岐部(専用継手)は、360度回転可能です。
- 4) 壁材の裁断寸法は、80mm×50mm(縦×横)として下さい。
- 5) 専用継手は、「呼び径75の接着受口」に適合します。

※施工時の注意点

- ①専用ホースに途中に「たるみ」など出来ないように設置して下さい。
- ②接着作業の際に、専用継手の可動部に「接着剤が付着しないように」ご注意ください。
- ③ボックス内にごみ、ほこり、石膏ボードのカスが残り、吸気弁の気密性能が低下し、臭気漏れにいたる恐れがあります。吸気弁施工後、必ず清掃をお願いします。
- ④専用ホースの挿入がきつい場合は、付属の「滑材」をご使用下さい。

		Mコード	70716
品名	スリム吸気弁組立図	型式(略号)	HBVU25セット
前澤化成工業株式会社		図番	04090253