









スラブ平面図





平面図  $S = 1/50$



断面图  $S = 1/50$



アソカー取付図（現場手配）



| 名 称     | サイズ | 数量(個) |
|---------|-----|-------|
| ターンバックル | 7/8 | 6     |
|         |     |       |


## 開口仕様

|     |                |
|-----|----------------|
|     | 点検蓋（丸型）        |
| 種 類 | 500K（安全荷重 5kN） |
| 蓋   | FRP製           |
| 枠   | PP製            |
| 備 考 | ロック付           |

設計仕様

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 型式     | VZX-30                 |
| 処理対象人員 | 30 人                   |
| 日平均汚水量 | 6.00 m <sup>3</sup> /日 |
| 流入水水質  | BOD 200 mg/L           |
|        | S S 160 mg/L           |
|        | T-N 50 mg/L            |
| 流出水水質  | BOD 10 mg/L            |
|        | S S 10 mg/L            |
|        | T-N 10 mg/L            |

| 槽 名       | 有效容量 (m <sup>3</sup> ) |
|-----------|------------------------|
| 流量調整部     | (1.53)                 |
| 燒氣濾床槽 第一室 | 3.81                   |
| 燒氣濾床槽 第二室 | 3.13                   |
| 担体反應槽     | 5.23                   |
| 担体濾過槽     | 1.84                   |
| 消毒槽       | 0.11                   |



| 品 名 | 台数 | 仕 様                                |        |
|-----|----|------------------------------------|--------|
| プロワ | 1  | 25 A × 350 L /分 × 0.02 MPa × 400 W | HC-30S |
|     |    |                                    |        |


[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。

各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。

嫌気濾床槽第一室の容量はWWL時の容量とする。

ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。

※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。



|              |                 | 番 号 |         | 部 品 名 称 |       | 材 質 |                | 数 量 |       | 備 考 |                   | 作 番 |  |
|--------------|-----------------|-----|---------|---------|-------|-----|----------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|--|
| 仕 様          | Mコード<br>(製品コード) | △   |         |         |       |     | マエザワ浄化槽<br>施工図 |     |       |     | 前澤化成工業株式会社<br>開発部 |     |  |
|              |                 | △   |         |         |       |     |                |     |       |     |                   |     |  |
|              |                 | △   |         |         |       |     |                |     |       |     |                   |     |  |
| T2 100V 50Hz | 84525           | 記 号 | 訂 正 理 由 |         | 年 月 日 | 訂 正 | 1 : 50         |     | m : m |     |                   |     |  |
| T2 100V 60Hz | 84526           |     | 検 図     | 写 図     | 製 図   | 設 計 | VZX-30<br>無荷重型 |     |       |     | 10062007          |     |  |